

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* КНМ 19210061000201436267 от 06.12.2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр.1, а/я 704, тел. 295-556, 295-542,
E-mail: gu@19.mchs.gov.ru, телефон доверия 8-3902-29-99-99

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Хакасия
г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 3 тел.2-11-91;
с. Бея, ул. Октябрьская, 97 А, тел. 3-07-00;
с. Белый Яр, ул. Ленина, 37, тел. 2-85-14,
E-mail: tond.sayanogorsk@19.mchs.gov.ru

Федеральный государственный пожарный надзор. реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 222/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ново-курская основная общеобразовательная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *главного государственного инспектора города Саяногорска, Бейского и Алтайского районов по пожарному надзору Думрауф Андрея Владимировича № 222 от 06.12.2021 г. Учетный номер сведений о проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 19210061000201436267 от 06.12.2021*

в период с «10» декабря 2021 г. по «21» декабря 2021 г.

Инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (государственным инспектором города Саяногорска, Бейского и Алтайского районов по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Ковригиным Владиславом Евгеньевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.О. директора Ягодина Тамара Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1.	Провести капитальный ремонт (замену) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет.	ст.4. ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7; ГОСТ 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4	до 01.12.2022	
2.	Провести капитальный ремонт (замену) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет.	ст.4. ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7; ГОСТ 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4	до 01.12.2022	
3.	Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации гараж.	п. 4 Приложения к приказу МЧС России от 18 июня 2003 г. N 315 «Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)	до 01.12.2022	
4.	Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации классы «Точка роста»	п. 4 Приложения к приказу МЧС России от 18 июня 2003 г. N 315 «Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)	до 01.12.2022	

5.	Помещение пищеблока с обеденным залом отделить от помещений общественного назначения противопожарными дверями (в проемах которые ведут на лестничную клетку и в коридор школы) с пределом огнестойкости не ниже EI 60.	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; ст. 4, ч 1 ст. 6, ст. 88, п. 1 таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 Свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	ДО 01.12.2022	
6.	Реализовать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (систем вентиляции).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч.1 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 6.24 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 42 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ДО 01.12.2022	
7.	В здании обеспечить эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника эл. питания, по всем маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления пути; на пересечении проходов и коридоров; перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; в местах размещения средств экстренной связи; в местах размещения плана эвакуации; в местах размещения средств пожаротушения.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч.1 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	ДО 01.12.2022	
8.	Кабинет труда на 1 этаже отделить от помещений общественного назначения противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 60.	ст. 4, ч 1 ст. 6, ст. 88, п. 1 таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 Свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38	ДО 01.12.2022	
9.	Обеспечить свободное открывание изнутри без ключа двери эвакуационного выхода из спортивного зала.	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ДО 01.12.2022	
10.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ДО 01.12.2022	
11.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок, а также помещений для	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	ДО 01.12.2022	

	инженерного оборудования и технического обслуживания с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.			
12.	Обеспечить проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	
13.	Обеспечить наличие приспособлений для самозакрывания на дверях основной лестничной клетки на 1 и 2 этажах.	п. 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	
14.	Обеспечить перезарядку огнетушителя №8, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	
15.	Обеспечить размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор территориального ОНДПР по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия лейтенант внутренней службы Ковригин В.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

И.О. директора МБОУ «Новокурская ООШ»
Ягодина Т.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 271411072378297607574550010152147481663639969015

Владелец Титова Татьяна Петровна

Действителен с 09.02.2023 по 09.02.2024