

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий* КНМ 19210061000201436267 от 06.12.2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр.1, а/я 704, тел. 295-556, 295-542,
E-mail: gu@19.mchs.gov.ru, телефон доверия 8-3902-29-99-99

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Хакасия

г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 3 тел.2-11-91;

с. Бея, ул. Октябрьская, 97 А, тел. 3-07-00;

с. Белый Яр, ул. Ленина, 37, тел. 2-85-14,

E-mail: tond.sayanogorsk@19.mchs.gov.ru

Федеральный государственный пожарный надзор. реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 222/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ново-
курская основная общеобразовательная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Саяногорска,
Бейского и Алтайского районов по пожарному надзору Думрауф Андрея Владимировича
№ 222 от 06.12.2021 г. Учетный номер сведений о проверке в едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий № 19210061000201436267 от 06.12.2021

в период с «10» декабря 2021 г. по «21» декабря 2021 г.

Инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Ха-
касия (государственным инспектором города Саяногорска, Бейского и Алтайского райо-
нов по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Ковригиным Владиславом
Евгеньевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

5. ✓	Помещение пищеблока с обеденным залом отделить от помещений общественного назначения противопожарными дверями (в проемах которые ведут на лестничную клетку и в коридор школы) с пределом огнестойкости не ниже EI 60.	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; ст. 4, ч 1 ст. 6, ст. 88, п. 1 таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 Свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	до 01.12.2022	
6. ✓	Реализовать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (систем вентиляции).	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч.1 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 6.24 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 42 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	
7. ✓	В здании обеспечить эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника эл. питания, по всем маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления пути; на пересечении проходов и коридоров; перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; в местах размещения средств экстренной связи; в местах размещения плана эвакуации; в местах размещения средств пожаротушения.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч.1 ст.6; Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38; п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 7.6.3 Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	до 01.12.2022	
8. ✓	Кабинет труда на 1 этаже отделить от помещений общественного назначения противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже EI 60.	ст. 4, ч 1 ст. 6, ст. 88, п. 1 таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 Свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты», Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37,38	до 01.12.2022	
9. ✓	Обеспечить свободное открывание изнутри без ключа двери эвакуационного выхода из спортивного зала.	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	
10. ✓	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	
11. ✓	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок, а также помещений для	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	до 01.12.2022	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новосурская основная общеобразовательная школа»
МБОУ «Новосурская ООШ»
Почтовый адрес: 655798, РФ, РХ, Бейский район,
д. Новосурск, ул. Молодежная, д. 1
Юридический адрес: 655798, РФ, РХ, Бейский район,
д. Новосурск, ул. Молодежная, д. 1
Телефоны: 8(3904)035524
Электронный адрес: shkola.novosursk@yandex.ru
ИНН 1902064406 КПП 190201001

Начальнику ОНД и ПР по г.
Саяногорску, Бейскому и
Алтайскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике
Хакасия

подполковнику внутренней службы
А.В.Думрауф

№ 21 от 06.07.2023

ХОДАТАЙСТВО

О продлении срока исполнения предписания

Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия выдано предписание № 222/3 от 21.12.2021 г.

Пункты 1-15 не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Ежемесячно в адрес Управления образования Администрации Бейского района Республики Хакасия направляются ходатайство о выделении денежных средств, для устранения выявленных нарушений.

В связи с недостаточностью финансирования из бюджета Администрации Бейского района п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Предписания № 222/3 от 21.12.2021 г. выполнить в полном объеме не предоставляется возможным в срок до 01.03.2022г.

Так как срок подачи ходатайство пропущен, просим его восстановить.

Просим рассмотреть возможность перенесения срока исполнения предписания до 01.12.2023г.


Директор школы:



Т.П.Титова

Регистрационный номер жалобы № 2023070600018570

06.07.2023 09:55 06.07.2023 09:05 06.07.2023 14:45 07.07.2023 14:25



✓ **Решение по жалобе** 07.07.2023, 14:25

Комментарий от ведомства:

По вашей жалобе по услуге "Жалоба на решение контрольных органов" от 06.07.2023 №2023070600018570 принято решение удовлетворить ходатайство и продлить срок исполнения предписания.

- ✎ Использовать как черновик
- ⊗ Обжаловать в вышестоящем органе

Приложенные документы:

- Ходатайство.pdf pdf, 0.8 Мб [Открыть в PDF](#)
- Ходатайства на выделение средств.pdf, 8.7 Мб [Открыть в PDF](#)

Документы от ведомства:

- Важно** [×](#) [Скачать](#)
- Сервис Реестра проверок работает с перебоями**
Если возникнут ошибки, попробуйте подать заявление позже [Скачать](#)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 271411072378297607574550010152147481663639969015

Владелец Титова Татьяна Петровна

Действителен с 09.02.2023 по 09.02.2024